Таблица5

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО по сетям "АО Гидромонтаж" на 2020г

№	Группа потребителей	Объем полезного отпуска электроэнергии, тыс.кВтч.					Заявленная (расчетная) мощность, тыс.кВт					Число часов использования, час					Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %				
		Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Всего	ВН	СН 1	СН2	НН	Всего	ВН	СН1	СН2	НН
	Базовый период (2018 год)																				
1.	Население	13 263,376			763,064	12 500,312	2,9082			0,1908	2,7175	4561			4000	4600	100,00	0	0	5,75	94,25
4.	Прочие потребители	45 976,595			36 849,420	9 127,175	8,3297			6,6999	1,6299	5520			5500	5600	100,00	0	0	80,15	19,85
3.	Собственное производство	43,020	43,020				0,0135	0,0135					3180				100,00	100	0	0,00	0,00
	ИТОГО	**59 282,991**	43,020		37 612,484	21 627,487	11,2515	0,0135		6,8907	4,3473	5 269	3 180		5 458	4 975	100,00	0	0	63,45	36,48
	Рмах_аб						**11,2380**														
	Период регулирования (2019 год)-ожидаемый																				
1.	Население	13 300,000			800,000	12 500,000	2,9174			0,2000	2,7174	4559			4000	4600	100,00	0	0	6,02	93,98
2	Прочие потребители	47 142,000			36 674,040	10 467,960	8,5373			6,6680	1,8693	5522			5500	5600					
3.	Собственное производство	50,000	50,000				0,0157	0,0157					3180				100,00	100	0	0,00	0,00
	ИТОГО	**60 492,000**	50,000		37 474,040	22 967,960	11,4704	0,0157		6,8680	4,5867	5 274	3 180		5 456	5 008	100,00	0	0	61,95	37,97
	Рмах_аб						**11,4547**														
	Период регулирования (2020 год)																				
1.	Население	13 300,000			800,000	12 500,000	2,9174			0,2000	2,7174				4000	4600	100,00	0	0	6,02	93,98
4.	Прочие потребители	48 331,200			37 399,009	10 932,191	8,6520			6,6998	1,9522	5586			5500	5600	100,00	0	0	77,38	22,62
3.	Собственное производство	50,000	50,000				0,0157	0,0157					3180				100,00	100	0	0,00	0,00
	ИТОГО	**61 681,200**	50,000		38 199,009	23 432,191	11,5851	0,0157		6,8998	4,6696	5 324	3 180		5 536	5 018	100,00	0	0	61,93	37,99
	Рмах_аб						**11,5694**														

Генеральный директор

МП

М.П. Шилин